

Согласовано:
Председатель отделения
Хабаровской краевой организации
Общероссийский общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов района
имени Лазо»

Л.А. Тимошенко
2019 г.



Утверждаю
Директор МБУК СДЦ «Русь» Полетненского
сельского поселения муниципального района
имени Лазо

С.В. Ермакова
2019 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект культуры
1.2. Адрес объекта 682925, Хабаровский край, район имени Лазо село Петровичи улица Центральная д.50 а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 94,7 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,07 га.
1.4. Год постройки здания 1969
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципально- бюджетное учреждение культуры «Русь» Полетненского сельского поселения
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 682925, Хабаровский край, район имени Лазо, село Полетное, ул. Специалистов , д. 2.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Полетненского сельского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 682926 Хабаровский край, район имени Лазо, село Полетное, ул. Колхозная, д. 28.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура).
2.2 Виды оказываемых услуг выполнение работ (оказание услуг) в целях реализации полномочий Учредителя в сфере культуры в соответствии с законодательством РФ.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-ч, Г-п, У
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность максимальная посещаемость 50 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
3. Состояние доступности объекта

	объекте (на всех зонах)								
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУим	ДУим	ДУим	ВНД	ДУим	ДУим	ДУим	ДП

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Состоянии доступности объекта и услуг (итоговое заключение)

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории
Состояние доступности на момент обследования	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:

1 этапа неотложных работ	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	
2 этапа неотложных работ	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	
3 этапа неотложных работ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

4. Управленческое решение

4.1. работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности							У
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту прел оставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом	+	+	+	+	+	+	+	+
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
1.4 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту' «А» / «Б») с согласованием с ОИИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им								
1.5 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно- технических документов в проектировании и строительстве									
1.5.1 по варианту «Б»	ДП								+
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности до 31 декабря 2020 г.									

2 этап (отложенные мероприятия)

2.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2 Создание условия индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации(и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им								
2.3 Обеспечение доступности объекта путем выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.3.1 По варианту «Б»	ДП								+
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности до 31 декабря 2022 года									
3.1 обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+
3.2 Создание условий для неприпятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам		+	+	+	+	+	+	+	+
3.2.1 по варианту «Б»	ДП	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности до 31 декабря 2024 года									

4.2. Для принятия решения выполнении работ на объекте **требуется:**

- **согласование работ с надзорными органами** (в сфере проектирования строительства, архитектуры, охраны памятников, другое);

- **разработка проектно-сметной документации;**

- **согласование с вышестоящей организацией.**

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1 второго этапа);

Согласованы без замечаний

дата «__» _____ 20__ г.

Согласованы с замечаниями и предложениями
(прилагаются к дорожной карте объекта)

дата «__» _____ 20__ г.

Замечания устранены

дата «__» _____ 20__ г.

Не согласованы. Необходимо согласовать до

дата «__» _____ 20__ г.

Председатель отделения
Хабаровской краевой организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов»
Района имени Лазо



Л.А.Тимошенко

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- сайте организации – <http://poletnenskoe.ru/naseleniyu/kultura-i-sport.html>

- карте доступности – <http://zhit-wmeste.ru>

Настоящий Паспорт доступности объекта и услуг разработан сроком на 5 лет.

ПРИЛОЖЕНИЯ к паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от «__» декабря 2019 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг (дорожная карта) от «__» декабря 2019 г.
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта).
4. Схема движения инвалидов и других МГН на объекте.

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности:

Председатель



Н.С.Иванова, специалист
администрации Полетненского
сельского поселения

Члены комиссии:



Н.П.Миронова, культорганизатор
МБУК СДЦ «Русь» Полетненского
сельского поселения



А.В.Негрозова, бухгалтер МБУК
СДЦ «Русь» Полетненского
сельского поселения

Дата обследования:
«6» декабря 2019 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
исследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН
МБУК СДП «Русь» Полётненского сельского поселения дом культуры с.Петровицы
682925, Хабаровский край, район имени Дазо, с.Петровицы ул.Центральная д.50 а

№ п/п	Структурно функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия(2этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка.	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на прилегающей территории (Все) 1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п) 1.3 Отсутствует автостоянка 1.4 Отсутствует пандус наружный	1.1. Установить выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи.	1.1. Размещение (установка) тактильной информации на путях движения о направлении к входу в здание (С-п). 1.2. Установить пандус.	К-ДУ/п О-н-ДУ/п О-в-ДУ/п С-п-ДУ/п С-и-ДУ/п Г-п-ДУ/п У-ДУ/п	К-ДУ/п О-н-ДУ/п О-в-ДУ/п С-п-ДУ/п С-и-ДУ/п Г-п-ДУ/п У-ДУ/п	К-ДП О-н-ДП О-в-ДП С-п-ДП С-и-ДП Г-п-ДП У-ДП
2	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1.Отсутствие стационарного пандуса 2.2.Ширина дверного проема главного входа в здание не соответствует нормативу 80 см. 2.3.Отсутствие рельефной полосы за 0,6 м перед дверью. 2.4. Порог при входе (главный вход).	2.1.Установка (нанесение) рельефной полосы за 0,6 м. перед дверью.	2.1 Ремонтные работы по расширению дверного проема главного входа в здание. 2.2 Капитальный ремонт крыльца здания с обустройством стационарного пандуса. 2.3 Устранением порога при	К-ДУ/п О-н-ДУ/п О-в-ДУ/п С-п-ДУ/п С-и-ДУ/п Г-п-ДУ/п У-ДУ/п	К-ДУ/п О-н-ДУ/п О-в-ДУ/п С-п-ДУ/п С-и-ДУ/п Г-п-ДУ/п У-ДУ/п	К-ДП О-н-ДП О-в-ДП С-п-ДП С-и-ДП Г-п-ДП У-ДП

	2.5. Отсутствие поручней		входе. 2.4 Установка поручней.		
3	<p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>3.1. Отсутствие визуальной и тактильной направляющих на полу.</p> <p>3.2. Не обеспечен допуск собаки проводника на объект, не организовано для нее место ожидания.</p> <p>3.3. Отсутствие поручней.</p> <p>3.4. Отсутствие визуальных и тактильных указателей движения.</p> <p>3.5. Порог в коридоре на пути в основное помещение</p>	<p>3.1. Нанесение визуальных и тактильных указателей</p> <p>3.2. Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, организация для нее место ожидания</p> <p>3.3. Установка поручней на пути движения.</p> <p>3.4. Приобретение и установка минипандуса в коридоре на пути</p>	<p>К-ДУ/шп</p> <p>О-н-ДУ/шп</p> <p>О-в-ДУ/шп</p> <p>С-п-ДУ/шп</p> <p>С-и-ДУ/шп</p> <p>Г-п-ДУ/шп</p> <p>У-ДП</p>	<p>К-ДУ/шп</p> <p>О-н-ДУ/шп</p> <p>О-в-ДУ/шп</p> <p>С-п-ДУ/шп</p> <p>С-и-ДУ/шп</p> <p>Г-п-ДУ/шп</p> <p>У-ДП</p>
4	<p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания приспособленная для инвалидов. 	<p>4.1. При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п).</p> <p>4.4. Отсутствие рельефной полосы за 0,6 м перед дверью в зрительный зал.</p>	<p>4.1. Нанесение рельефной полосы за 0,6 м. перед дверью</p> <p>4.1. Организовать допуск сурдопереводчика.</p>	<p>К-ДУ/шп</p> <p>О-н-ДУ/шп</p> <p>О-в-ДУ/шп</p> <p>С-п-ДУ/шп</p> <p>С-и-ДУ/шп</p> <p>Г-п-ДУ/шп</p> <p>У-ДП</p>	<p>К-ДУ/шп</p> <p>О-н-ДУ/шп</p> <p>О-в-ДУ/шп</p> <p>С-п-ДУ/шп</p> <p>С-и-ДУ/шп</p> <p>Г-п-ДУ/шп</p> <p>У-ДП</p>
5	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p> <ul style="list-style-type: none"> - Туалетная комната 	<p>5.1. Отсутствие туалетной комнаты</p>	<p>5.1. Капитальный ремонт и переоборудование туалетной комнаты.</p>	<p>К-ВНД</p> <p>О-н-ВНД</p> <p>О-в-ВНД</p> <p>С-п-ВНД</p> <p>С-и-ВНД</p> <p>Г-п-ВНД</p> <p>У-ВНД</p>	<p>К-ВНД</p> <p>О-н-ВНД</p> <p>О-в-ВНД</p> <p>С-п-ВНД</p> <p>С-и-ВНД</p> <p>Г-п-ВНД</p> <p>У-ВНД</p>
6	<p>Система информации на объекте</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплектность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных 	<p>6.1. Отсутствие комплектной системы информации от входа на территорию, на всех зонах объекта.</p>	<p>6.1. Организация размещения комплектной системы информации от входа на территорию, на всех зонах объекта.</p>	<p>К-ДУ/им</p> <p>О-н-ДУ/им</p> <p>О-в-ДУ/им</p> <p>С-п-ДУ/им</p> <p>С-и-ДУ/им</p> <p>Г-п-ДУ/им</p> <p>У-ДУ/им</p>	<p>К-ДУ/им</p> <p>О-н-ДУ/им</p> <p>О-в-ДУ/им</p> <p>С-п-ДУ/им</p> <p>С-и-ДУ/им</p> <p>Г-п-ДУ/им</p> <p>У-ДУ/им</p>

СОГЛАСОВАНО

Глава Полётненского сельского поселения

Д.Т.Рубанцова

2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК СЦСЦ «Русь»
Полётненского сельского поселения

С.В.Ермакова

2019 г.

ПЛАН

**мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг
(«дорожная карта» объекта)**

МБУК спортивно-досуговый центр «Русь» Полётненского сельского поселения

682924, Хабаровский край, район имени Лазо, дом культуры с.Петровищи ул.Центральная д.50 а

№ п/п	Наименование мероприятия (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1.	Разработка проектно-сметной документации (для капитального ремонта крыльца здания, капитального ремонта и переоборудования туалетной комнаты) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)	Все категории	2023-2024	План ФХД	
2.	Осуществление капитального ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	2024		
3.	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)		2020-2024		
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - Выделение и обозначение не менее 10% парковочных мест для инвалидов - установка на выделенном парковочном месте информации о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи. - установка тактильной информации на путях движения о направлении к входу в здание.	Все категории	2020 (1 этап)		
		Все категории	После 2020 (2 этап)		

3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - расширение дверного проема главного входа в здание; - замена входных дверей с устранением порога при входе; - установка (нанесение) рельефной полосы за 0,6 м перед дверью.. - капитальный ремонт крыльца здания с обустройством стационарного пандуса.	К, О-н, С-п, С-ч	2020-2022 (1-2 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - нанесение визуальной и тактильной направляющих на полу.	Все категории	2022 (2 этап)		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационное табло с указанием сведений о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету.	Все категории	2021-2022 (2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - нанесение рельефной полосы за 0,6 м перед дверью;	К, О-н, С-п, С-ч	2021-2022 (2 этап)		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - минипандус	К, О-н, С-п, С-ч	2021-2022 (2 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: Капитальный ремонт и переоборудование туалетной комнаты	Все категории	2021-2022 (2 этап)		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (со шнурком), - мнемосхема	Все категории	2020 (1 этап)		
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	2021-2022 (2 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2021-2022 (2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2021-2022 (2 этап)		
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2023 (3 этап)		
3.6.4	Развитие средств и носителей информации (инфо-киоска, памяток)	Все категории	2021-2022 (2 этап)		
3.7	По путям движения к объекту Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2021-2022 (2 этап)		

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ			
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		постоянно
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2020 (1 этап)
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	2020 (1 этап)
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	ежеквартально
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на	Все категории	постоянно
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	После 2022 (3 этап)
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		по востребованн ости

СОГЛАСОВАНО

Председатель отделения Хабаровской краевой организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» района имени Лазо

Д.А. Тимошенко

Фамилия, Имя, Отчество

Координаты для связи

Дата согласования « ____ » _____ 2019 года

Согласовано без замечаний / с замечаниями (необязательно зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий









